

2026年(令和8年)2月15日
第918号
毎月1回15日発行

主婦連 合 会

〒102-0085 東京都千代田区六番町15

URL <http://www.shufuren.net>

E-mail info@shufuren.net

TEL03(3265)8121 FAX03(3221)7864

年間2750円(本体2500円+税250円)

主婦連をより



(24)

雪による災害事故にご注意を！

今冬は記録的な豪雪に見舞われ、雪による災害への対策が不可欠です。LPガスは災害に強いエネルギーですが、雪国で安全にガスを使用するために、次の3つのポイントにご注意ください。

1. 屋外ガス設備の破損防止

積雪の重みや屋根からの落雪は、ガス管やメーター、調整器など設備を破損させる大きな要因です。特に落雪の衝撃は凄まじく、配管が折れてガス漏れの危険があります。軒下などの落雪する場所に容器がある場合は「雪よけ屋根」の設置や、容器をチェーン固定する対策が必須ですので、ガス販売店に相談しましょう。


2. 給排気口の閉塞で不完全燃焼

最も危険なのが、FF式(屋内設置で給排気口は外)暖房機や給湯器の給排気口が雪で塞がることです。排気口が塞がると燃焼排ガスが室内に逆流し、一酸化炭素中毒の恐れがあります。除雪して空気の通り道を確保してください。

3. 除雪作業時の注意

除雪機を使用する際や、雪を積み上げる際に、誤ってガスの配管を傷つけないよう注意が必要です。雪に埋もれた設備は見えにくいため、あらかじめ目印のポールを立てるなどの工夫が有効です。万が一、ガスの臭いや設備に異常を感じた場合は、すぐに火気の使用を中止し、換気を行った上でガス販売店へ連絡してください。適切な除雪と設備の点検により大雪から暮らしを守りましょう。

日本LPガス団体協議会



日本LPガス団体協議会